인천광역시 보건환경연구원

우 400-102 인천광역시 중구 서해로 299(신흥동 2가 18-4) / 전화 032-440-5500 / FAX 032-440-5496
환경연구부 부장 김주원 수질보전과 과장 노재일 담 당 자 조영성

문서번호 수질보전과 - 시행일자 2011-11-10

받 음 서구청장 보 냄 인천광역시보건환경연구원장 (인)

전결 환경연구부장 김주원

제 목 약수 수질검사 성적서

먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 교부합니다.

1.검체내용

검체명	약수	의뢰근거	위생과-20513(2011.11.03)				
채수장소	아래참조	채수일시	2011. 11. 02.	접수번호	수질보전과-2474	접수일자	2011. 11. 03.
채수방법	공무원	검사목적	정기	분 기	11월분	횟 수	-

2. 수질검사결과

수질기준 / 지점	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	-	-	-	-	-	-	-	판정
	100 CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /100mL	-	-	-	-	-	-	-	
검암	0	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	상기실험확인함
석남2	22	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	상기실험확인함
석남3	0	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	상기실험확인함
철마	28	검출	검출	-	-	-	-	-	-	-	기준부적합
동우	0	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	상기실험확인함
가정	0	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	상기실험확인함
가현산	0	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	상기실험확인함
태정	0	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	상기실험확인함
불로	250	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	기준부적합
원당	22	검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	기준부적합