# 인천광역시 보건환경연구원

우 400-102 인천광역시 중구 서해로 299(신흥동 2가 18-4) / 전화 032-440-5500 / FAX 032-440-5496
환경연구부 부장 최춘석 수질보전과 과장 노재일 담 당 자 조영성

문서번호 수질보전과 - 시행일자 2010-06-11

받 음 서구청장 보 냄 인천광역시보건환경연구원장 (인)

제 목 약수 수질검사 성적서 전결 환경연구부장 최춘석

---

**먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 교부합니다.**

1.검체내용

| 검체명 | 약수 | 의뢰근거 | 위생과-11599(2010.06.03) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채수장소 | 아래참조 | 채수일시 | 2010. 06. 03. | 접수번호 | 수질보전과-1153 | 접수일자 | 2010. 06. 04. |
| 채수방법 | 공무원 | 검사목적 | 정기 | 분 기 | 6월분 | 횟 수 | - |

2. 수질검사결과

| 수질 기준 / 지점 | 일반세균 | 총대장균군 | 분원성대장균군 | 암모니아성질소 | 질산성질소 | 과망간산칼륨소비량 | 증발잔류물 | - | - | - | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 CFU/mL 이하 | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 0.5 mg/L 이하 | 10 mg/L 이하 | 10 mg/L 이하 | 500 mg/L 이하 | - | - | - | |
| 검암 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.8 | 0.32 | 149.0 | - | - | - | 상기실험확인함 |
| 석남2 | 91 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.57 | 102.0 | - | - | - | 상기실험확인함 |
| 석남3 | 24 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.6 | 불검출 | 104.0 | - | - | - | 상기실험확인함 |
| 철마 | 0 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.1 | 불검출 | 73.0 | - | - | - | 기준부적합 |
| 동우 | 0 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 0.9 | 0.44 | 72.0 | - | - | - | 기준부적합 |
| 가정 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.7 | 0.47 | 87.0 | - | - | - | 상기실험확인함 |
| 가현산 | 9 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 0.44 | 84.0 | - | - | - | 상기실험확인함 |
| 태정 | 0 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 0.8 | 불검출 | 51.0 | - | - | - | 기준부적합 |
| 불로 | 49 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.23 | 39.0 | - | - | - | 기준부적합 |