인천광역시 보건환경연구원

우 400-102 인천광역시 중구 서해로 299(신흥동 2가 18-4) / 전화 032-440-5500 / FAX 032-440-5496
환경연구부 부장 김주원 수질보전과 과장 노재일 담 당 자 조영성

문서번호 수질보전과 - 시행일자 2010-09-15

받 음 서구청장 보 냄 인천광역시보건환경연구원장 (인)

제 목 약수 수질검사 성적서 전결 환경연구부장 김주원

먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 교부합니다.

1.검체내용

검체명	약수	의뢰근거	위생과-18090(2010.09.07)				
채수장소	아래참조	채수일시	2010. 09. 06.	접수번호	수질보전과-1858	접수일자	2010. 09. 07.
채수방법	공무원	검사목적	정기	분 기	9월분	횟 수	-

2. 수질검사결과

수질 기준 / 지점	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	증발잔류물	-	-	-	판정
	100 CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /100mL	0.5 mg/L 이하	10 mg/L 이하	10 mg/L 이하	500 mg/L 이하	-	-	-	
검암	15	검출	검출	불검출	6.7	0.79	121.0	-	-	-	기준부적합
석남2	25	검출	불검출	불검출	3.5	1.17	61.0	-	-	-	기준부적합
석남3	51	검출	검출	불검출	4.3	0.79	111.0	-	-	-	기준부적합
철마	35	검출	검출	불검출	3.0	1.01	67.0	-	-	-	기준부적합
동우	19	검출	검출	불검출	2.5	0.69	38.0	-	-	-	기준부적합
가정	9	검출	검출	불검출	5.1	1.20	85.0	-	-	-	기준부적합
가현산	7	검출	불검출	불검출	3.6	0.82	70.0	-	-	-	기준부적합
태정	38	검출	검출	불검출	3.3	1.17	51.0	-	-	-	기준부적합
불로	45	검출	검출	불검출	1.7	0.95	15.0	-	-	-	기준부적합