인천광역시 보건환경연구원

우 400-102 인천광역시 중구 서해대로 471(신흥동 2가 18-4) / 전화 032-440-5500 / FAX 032-440-5496
환경평가부 부장 심재덕 수질보전과 과장 허점건 담 당 자 서성녀

문서번호 수질보전과 - 시행일자 2014-12-19

받 음 서구청장 보 냄 인천광역시보건환경연구원장

제 목 약수 수질검사 성적서

먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 교부합니다.

1.검체내용

검체명	약수	의뢰근거	먹는물 관리법				
채수장소	아래참조	채수일시	2014. 12. 10.	접수번호	수질보전과-3808	접수일자	2014. 12. 11.
채수방법	공무원	검사목적	참고	분 기	4/4	횟 수	

2. 수질검사결과

수질 기준 / 지점	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	-	-	-	-	-	-	-	판정
	100 CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /100mL	-	-	-	-	-	-	-	
검암	3	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	상기실험확인함
태정	0	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	상기실험확인함
가현산	0	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	상기실험확인함
동우	5	검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	기준부적합
석남2	12	검출	불검출	-	-	-	-	-	-	-	기준부적합

인천광역시보건환경연구원장(인)

전결 환경평가부장