

# 인천광역시보건환경연구원

제 목 : 수질검사 결과

( ) : 수질기준

시험항목 시료명	일반세균 (100 CFU/mL이하)	총대장균군 (불검출/100mL)	분원성대장균군 (불검출/100mL)	암모니아성질소 (0.5 mg/L이하)	질산성질소 (10 mg/L이하)	과망간산칼륨 소비량 (10 mg/L이하)	판 정
동우	260	검출	불검출	불검출	1.0	1.6	부적합
석남3	0	불검출	불검출	불검출	4.7	1.3	적합
가현산	0	불검출	불검출	불검출	2.0	1.4	적합
가정	0	불검출	불검출	불검출	4.5	1.9	적합

인천광역시보건환경연구원

