

인천광역시보건환경연구원

제 목 : 수질검사결과

시험항목 시료명	일반세균 100 CFU/mL이하	총대장균군 불검출/100mL	분원성대장균군 불검출/100mL	암모니아성질소 0.5 mg/L이하	질산성질소 10 mg/L이하	과망간산칼륨 소비량 10 mg/L이하	판 정
동우	300	검출	검출	불검출	1.7	0.9	부적합
석남3	0	불검출	불검출	불검출	5.2	0.9	적합
가현산	10	불검출	불검출	불검출	1.5	1.1	적합
가정	10	불검출	불검출	불검출	4.9	1.2	적합

인천광역시보건환경연구원

