

인천광역시보건환경연구원

수 신 : 서구청장

제 목 : 수질검사결과

시험항목 (기준) 시료명	일반세균 (100 CFU/mL이하)	총대장균군 (불검출/100mL)	분원성대장균군 (불검출/100mL)	판정
동우	0	불검출	불검출	적합 (의뢰된 항목에 한함)
석남3	0	불검출	불검출	적합 (의뢰된 항목에 한함)
가현산	0	불검출	불검출	적합 (의뢰된 항목에 한함)
가정	0	불검출	불검출	적합 (의뢰된 항목에 한함)

인천광역시보건환경연구원

