# 인천광역시 보건환경연구원

우 400-102 인천광역시 중구 서해로 299(신흥동 2가 18-4) / 전화 032-440-5500 / FAX 032-440-5496
환경연구부 부장 심재덕 수질보전과 과장 허점건 담 당 자 조영성

문서번호 수질보전과 - 시행일자 2013-12-12

받 음 서구청장 보 냄 인천광역시보건환경연구원장

제 목 약수 수질검사 성적서

---

먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 교부합니다.

1.검체내용

| 검체명 | 약수 | 의뢰근거 | 먹는물관리법 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채수장소 | 아래참조 | 채수일시 | 2013. 12. 03. | 접수번호 | 수질보전과-3638 | 접수일자 | 2013. 12. 04. |
| 채수방법 | 공무원 | 검사목적 | 정기 | 분 기 | 12월분 | 횟 수 | - |

2. 수질검사결과

| 수질 기준 / 지점 | 일반세균 | 총대장균군 | 분원성대장균군 | - | - | - | - | - | - | - | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 CFU/mL 이하 | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 검암 | 0 | 불검출 | 불검출 | - | - | - | - | - | - | - | 상기실험확인함 |
| 태정 | 0 | 불검출 | 불검출 | - | - | - | - | - | - | - | 상기실험확인함 |
| 가현산 | 0 | 불검출 | 불검출 | - | - | - | - | - | - | - | 상기실험확인함 |
| 동우 | 2 | 검출 | 불검출 | - | - | - | - | - | - | - | 기준부적합 |
| 석남2 | 81 | 검출 | 불검출 | - | - | - | - | - | - | - | 기준부적합 |
| 석남3 | 1 | 불검출 | 불검출 | - | - | - | - | - | - | - | 상기실험확인함 |
| 철마 | 23 | 검출 | 불검출 | - | - | - | - | - | - | - | 기준부적합 |
| 불로 | 340 | 검출 | 검출 | - | - | - | - | - | - | - | 기준부적합 |
| 가정 | 0 | 불검출 | 불검출 | - | - | - | - | - | - | - | 상기실험확인함 |

# 인천광역시보건환경연구원장(인)

전결 환경연구부장